



**BUREAU  
VERITAS**

**Bureau Veritas  
Consumer Products Services  
Germany GmbH**

Businesspark A96  
86842 Türkheim  
Germany  
+ 49 (0) 40 740 41 – 0  
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Certification body of BV CPS GmbH  
Accredited according to EN 45011 -  
ISO / IEC Guide 65

## Certifikát o zhode

**Žiadateľ:** SolarEdge Technologies Ltd.  
6 HeHarash St.  
Hod Hasharon 45240  
Israel

**Produkt:** Zariadenie na automatické odpojenie medzi generátorom  
a verejnou elektrickou sieťou s nízkym napätím

**Model:** SE5K, SE7K, SE8K,  
SE9K, SE10K, SE12,5K,  
SE15K, SE16K, SE17K

### Použitie v súlade s predpismi:

Zariadenie na automatické odpojenie s dohľadom nad trojfázovým napájaním v súlade s normou DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 pre fotonapätové systémy s trojfázovým paralelným spojením prostredníctvom prevodníka v rámci napájania z verejnej elektrickej siete. Zariadenie na automatické odpojenie je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného prevodníka.

### Použité pravidlá a štandardy:

**EN 50438:2007, STN EN 50438:2008**

Požiadavky na pripojenie mikrogenerátorov paralelne s nízkonapätovou verejnou distribučnou sieťou

**DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02**

Zariadenie na automatické odpojenie medzi generátorom a verejnou elektrickou sieťou s nízkym napätím

Koncepcia bezpečnosti uvedeného reprezentatívneho produktu zodpovedá v čase vystavenia tohto certifikátu platným bezpečnostným požiadavkám na určený spôsob použitia v súlade s predpismi.

**Číslo správy:** 10TH0222-EN50438  
10TH0222-VDE0126

**Číslo certifikátu:** U14-0306

**Dátum vystavenia:** 2014-05-23

Inštitút pre certifikáciu

Dieter Zitzmann



QUALITY



HEALTH



SAFETY



ENVIRONMENT



SOCIAL  
ACCOUNTABILITY