

PROTOKOL O SOULADU ZAŘÍZENÍ S POŽADAVKY PPDS P4

Číslo protokolu: EGD2024-P008

Držitel protokolu: GBC Solino s.r.o.; U Panelárny 10; 779 00 Olomouc; IČ: 469 83 465
Požadavky: Ověření požadavků PPDS – Příloha 4 (2022) – Nesynchronní výrobní moduly
Kategorie A1
Metoda zkoušek: Metodika pro testování komponenty nesynchronního výrobního modulu kategorie A1 a A2 – verze 01
Protokol platný do: 31-12-2026
Protokol o souladu zařízení byl vydán na základě zprávy o měření č. **EGD2024-Z008**

Výrobce zařízení: Solax Power
Firmware zařízení: DSP:1.0; ARM:1.0
Nastavení zařízení: Czech 2023

Typové označení zařízení:

X1-MINI-0.6K-G4
X1-MINI-0.7K-G4
X1-MINI-0.8K-G4
X1-MINI-1.1K-G4
X1-MINI-1.5K-G4
X1-MINI-2.0K-G4
X1-MINI-2.5K-G4
X1-MINI-3.0K-G4
X1-MINI-3.3K-G4

EG.D, a.s tímto protokolem potvrzuje, že u výše uvedených výrobků ověřil soulad jejich vlastností s výše uvedenými požadavky PPDS.

v Českých Budějovicích dne 11.12.2024


EG.D, a.s.
Síťový management
.....Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Ze EG.D, a.s